



# DECLARATION DE CONFORMITE STATEMENT OF CONFORMITY



Nous,  
We,

**REGULATEURS GEORGIN - 14/16 rue Pierre SEMARD - 92320 CHATILLON - FRANCE**

déclarons sous notre seule responsabilité que les appareils indiqués ci-après de notre fourniture, destinés aux atmosphères explosibles, définis dans le tableau ci-après, satisfont aux dispositions de la **Directive ATEX** du Conseil des Communautés Européennes 94/9/CEE du 23.03.94.

*declare, under our own responsibility, that the electro-mechanical pressure and temperature switches of our manufacture, designed for hazardous atmospheres, defined in the underneath list, comply with the conditions of the **ATEX Directive** 94/9/EC of 94.03.23 of the European Community Council.*

TYPE TYPE	CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS	CATEGORIE CATEGORY	NORMES * STANDARDS	N° de l'attestation CE de type N° of EC type certificate
GSI 04/1	EEx ia IIC T5	1 G	EN 50014 (92) EN 50020 (94)	ITS 99 ATEX 2001
GSI 24/1	EEx ia IIC T5	1G	EN 50014 (92) EN 50020 (94)	ITS 99 ATEX 2002
GSI 07	EEx ia IIC T5	1 G	EN 50014 (92) EN 50020 (94) EN 50284(99)	ITS 02 ATEX 2027
GSI 27-28	EEx ia IIC T5	1 G	EN 50014 (92) EN 50020 (94) EN 50084 (99)	ITS 02 ATEX 20028
BSI 26/1	EEx ia IIC T5	1 G	EN 50014 (92) EN 50020 (94)	ITS 99 ATEX 2009
PSI 05	EEx ia IIC T5	1 G	EN 50014 (97+a1-2) EN 50020 (02) EN 50284 (99)	ITS 03 ATEX 21103
VSI..	EEx ia IIC T4	1 G	EN 50014 (97+a1-2) EN 50020 (02) EN 50284 (99)	BAS 01 ATEX 1062X
GeXi04 GeXi24 GeXi54	Ex ia IIC T5 Ga Ex ia IIIC T80°C Da IP66	1 G 1 D	EN 60079-0 (2009)* EN 60079-11 (2007)* EN 60079-26 (2007)* EN 61241-11 (2006)*	ITS 12 ATEX 27615
GeXi07-GeXi08 GeXi24-GeXi28 GeXi58	Ex ia IIC T5 Ga Ex ia IIIC T80°C Da IP20	1 G 1 D	EN 60079-0 (2009)* EN 60079-11 (2007)* EN 60079-26 (2007)* EN 61241-11 (2006)*	ITS 12 ATEX 27616X

Audit production Annexe IV n°ITS ATEX 00/02  
ITS House, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB-UK

Audit of manufacture Appendix IV n°ITS ATEX 00/02

\* Le matériel est également conforme aux exigences de sécurité des évolutions de ces normes harmonisées au JO UE du 04.05.2012 (Synthèse Normative du 24/05/2012)

*The equipment also complies with the security requirements towards evolutions of these standards made consistent to JO UE of the 04.05.2012 (Normative Synthesis 24/05/2012)*

L'installateur et l'utilisateur doivent cependant observer les prescriptions de montage et de raccordement définies dans nos catalogues et notices techniques.

*The fitter and the end-user must, however, comply with the mounting and connecting instructions defined in our catalogues and technical leaflets.*

De plus, le matériel de notre fabrication objet de cette déclaration satisfait sans essais d'immunité ou d'émission aux prescriptions de la **Directive de Compatibilité Electro-Magnétique "CEM"** : 89/336/CEE du 03.05.89 modifiée par la Directive 92/31/CEE du 28.04.92 et 2004/108/CE du 15.12.04

*Moreover, our equipment stands in conformity without immunity or emission tests with the **Electro-Magnetic Compatibility Directive "EMC"**: 89/336/CEE of 89.05.03 amended by Directive 92/31/CEE of 92.04.28 and 204/108/CE of 04.12.15.*

\*

Année d'apposition du marquage **CE** : 2012  
Year of marking

Châtillon, le 07/06/2013

Le Responsable Produit  
Technical Manager  
Jean-Baptiste Robert

Le Directeur Qualité  
The quality Manager  
Olivier Ysambert